



evu  
langenpreising

## EVU Langenpreising Bezugsjahr 2016

### Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	1.260 kW
	Lastverlauf	
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	5,65%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	895 kW
	Summenlast der Netzverluste	96 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	1.260 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	3.174.151
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	5.860.102 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	
§17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	51.756 kWh
	Preis der Verlustenergie	0,06 ct/kWh

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.