



evu
langenpreising

'EVU Langenpreising Strukturmerkmale Bezugsjahr 2022

Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
	Kabel	4,8		96,4	km
	Freileitung	0,0		0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung	MS/NS		2.435	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
				5.972.724	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
				1459	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.019	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,15	km ²
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Mittelspannung			1,66	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			0,00	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

	MS	MS/NS	NS	
§10 (2)				Höhe der Durchschnittsverluste
§17 (2) Nr. 2			61.700	Menge der Verlustenergie kWh
§17 (2) Nr. 7			61.700	Gesamtverluste kWh
			9.812,15	Kosten der Verlustenergie €
			15,91	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie €/MWh